

L様邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(上棟検査)



日時 2019年4月3日10:30-11:40

出席 清水目氏・市村

天候 晴れ

確認事項

柱の垂直精度は問題ありません。



L様邸新築工事現場検査記録簿

第3回目(上棟検査)

日時 2019年4月3日10:30-11:40

出席 清水目氏・市村



天候 晴れ

確認事項

前頁から続く



床合板含水率は問題ありません。



ダイライトはずれ釘は増し打ちを指示しました。

